

PRIEMERNÁ ŠPECIFICKÁ POTREBA VODY PRE JEDNOTLIVÉ STAVBY, OBJEKTY A ČINNOSTI OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI A TECHNICKEJ VYBAVENOSTI

Skupina a druh potreby	Špecifická potreba
I. Administratíva, obchody a sklady	60 litrov.osoba ⁻¹ .deň ⁻¹
Nevzťahuje sa na obchodné domy, pri ktorých sa potreba vody určí podľa vybavenia, prípadne súčtom potrieb jednotlivých oddelení; napríklad čistý predaj, predaj mäsa, reštaurácie	
II. Dopravné prostriedky	
1. Umývanie (predpokladá sa umývanie 1-krát týždenne)	
1.1 Auto osobné	200 litrov.umytie ⁻¹
1.2 Auto nákladné	700 litrov.umytie ⁻¹
1.3 Autobus	1 000 litrov.umytie ⁻¹
1.4 Dodávkové auto, mikrobús	400 litrov.umytie ⁻¹
1.5 Motocykel	50 litrov.umytie ⁻¹
1.6 Traktor	300 litrov.umytie ⁻¹
2. Umývanie v automatických umývačkách (pri cirkulácii vody sa uvažuje iba prídavná voda v množstve asi 10 % z uvedených hodnôt).	
2.1 Auto osobné	1 000 litrov.umytie ⁻¹
2.2 Auto nákladné	2 800 litrov.umytie ⁻¹
2.2.1 vlečný voz	1 800 litrov.umytie ⁻¹
2.3 Autobus	3 000 litrov.umytie ⁻¹
2.3.1 vlečný voz	2 000 litrov.umytie ⁻¹
III. Hygiena sídlisk	
Kropenie komunikácií a verejných priestranstiev (150 dní v roku)	1 liter. m ² .deň ⁻¹
Splachovanie komunikácií a verejných priestranstiev (120 dní v roku)	3 litre. m ² .deň ⁻¹
Umývanie komunikácií a verejných priestranstiev (120 dní v roku)	5 litrov. m ² .deň ⁻¹
Umýva sa spravidla len časť vozoviek v centre mesta.	
Kropenie verejnej zelene, najviac	1 200 m ³ .ha ⁻¹ .rok ⁻¹ 10 m ³ .ha ⁻¹ .deň ⁻¹
Kropenie ihrísk	1,2 litra.m ² .kropenie ⁻¹
Kropenie prašných športových valcovaných plôch (napríklad škvárové a antukové ihriská)	10 litrov.m ² .deň ⁻¹
Polievanie na účely intenzívneho obhospodarovania záhrad a ornej pôdy	3 000 m ³ .ha.rok ⁻¹
Kropenie hrobov	180 litrov.hrob ⁻¹ .rok ⁻¹
Kropenie cintorínskych plôch	210 m ³ .ha ⁻¹ .rok ⁻¹
IV. Kultúra, osвета, veda	
Divadlá a kiná pri jednom predstavení denne	5 litrov.miesto ⁻¹ .deň ⁻¹
Zábavné strediská a kluby	5 litrov.návštevník ⁻¹ .deň ⁻¹
Vedecké a výskumné ústavy – potreba vody pre hygienické zariadenia podľa charakteru práce	60 – 150 litrov.osoba ⁻¹ .deň ⁻¹
V. Pohostinstvo, stravovanie a cestovný ruch	
Interhotel včítane pridružených prevádzok (reštaurácia, garáže, pracovne)	1 200 litrov.lôžko ⁻¹ .deň ⁻¹
Hotel s vaňovým kúpeľom pri 50 až 100 % izieb vrátane pridružených prevádzok	1 000 litrov.lôžko ⁻¹ .deň ⁻¹
Hotel s vaňovým kúpeľom pri menej ako 50 % izieb alebo so sprchami včítane pridružených prevádzok	500 litrov.lôžko ⁻¹ .deň ⁻¹
Hotely ostatné	150 litrov.lôžko ⁻¹ .deň ⁻¹

Výčapné pulty s trvalým prietokom (pripočítava sa k potrebe vody pre prevádzkarne, pri ktorých sa vyskytuje)	2 000 litrov.zmena ⁻¹
Výčap a podávanie studených jedál	300 litrov.zamestnanec ⁻¹ .deň ⁻¹
Reštaurácia a jedáleň	450 litrov.zamestnanec ⁻¹ .deň ⁻¹
Bufet	400 litrov.zamestnanec ⁻¹ .deň ⁻¹
Kaviareň a vináreň	300 litrov.zamestnanec ⁻¹ .deň ⁻¹
Závodná jedáleň	25 litrov.jedlo ⁻¹ .deň ⁻¹
Zotavovňa	200 litrov.lôžko ⁻¹ .deň ⁻¹
Motel bez umývania áut	220 litrov.lôžko ⁻¹ .deň ⁻¹
Motel včítane umývania áut	400 litrov.lôžko ⁻¹ .deň ⁻¹

Autokemping bez umývania áut	400 litrov. stan ⁻¹ .deň ⁻¹
alebo	100 litrov. návštevník ⁻¹ .deň ⁻¹

VI. Služby obyvateľstvu

1. Prevádzkarne miestneho významu, kde sa voda nepoužíva na výrobu	80 litrov.zamestnanec ⁻¹ .deň ⁻¹
2. Prevádzkarne miestneho významu, kde sa voda nepoužíva na výrobu, ale pre špinavé a prašné prevádzkarne (napríklad kominári, smetiari)	180 litrov.zamestnanec ⁻¹ .deň ⁻¹
3. Holičstvo a kaderníctvo	200 litrov.zamestnanec ⁻¹ .deň ⁻¹
4. Fotografické prevádzkarne a laboratória do piatich výrobných zamestnancov	
4.1 Výrobní zamestnanci	800 litrov.zamestnanec ⁻¹ .deň ⁻¹
4.2 Nevýrobní zamestnanci (väčšie laboratória podľa špecifikovanej potreby v závislosti od vybavenia)	600 litrov.zamestnanec ⁻¹ .deň ⁻¹
5. Predajne s čistými predajmi, zberne	60 litrov.zamestnanec ⁻¹ .deň ⁻¹
6. Predajne mäsa, hydiny, zveriny, rýb	80 litrov.zamestnanec ⁻¹ .deň ⁻¹
6.1 Predaj živých rýb	6 m ³ .100kg ⁻¹
7. Miestne potravinárske výrobné, mäsiarstvo, výroba údenín, šalátov, pečiva, cukroviniek a pod. (potrebu vody na výrobu treba špecifikovať osobitne)	150 litrov.zamestnanec ⁻¹ .deň ⁻¹
8. Práčovne, čistiarne, farbiarne	60 litrov.kg ⁻¹ suchého prádla

VII. Školstvo

1. Materské školy	60 litrov.dieťa ⁻¹ .deň ⁻¹
2. Ostatné školy okrem vysokých škôl	25 litrov.žiak ⁻¹ .deň ⁻¹
3. Vysoké školy	40 litrov.poslucháč ⁻¹ .deň ⁻¹
4. Materské školy s celotýždennou prípravou, detské domovy, internáty, učňovské domovy, študentské domovy	200 litrov.lôžko ⁻¹ .deň ⁻¹
5. Družiny mládeže a klubovne	25 litrov.žiak ⁻¹ .deň ⁻¹
V prvom až piatom bode je uvedená základná potreba vody, najmä na pitie, malé umývanie, splachovanie WC a upratovanie včítane potreby vody pre zamestnancov.	
Ostatnú potrebu vody, najmä v školských kuchyniach, na kropenie ihrísk a zelene a telocvične, treba pripočítať.	

VIII. Telovýchova a šport

1. Telocvične a športové šatne iba pre cvičencov	60 litrov.osoba ⁻¹ .deň ⁻¹
2. Plavárne zimné a letné (výmena všetkej vody podľa prevádzkového poriadku)	10 % z obsahu nádrže
3. Sauny	200 – 250 litrov.návštevník ⁻¹
4. Športové štadióny	
4.1 Športovci	60 litrov.osoba ⁻¹ .deň ⁻¹
4.2 Návštevníci športových podujatí	3 litre.návštevník ⁻¹
5. Letné detské tábory	40 litrov.žiak ⁻¹ .deň ⁻¹

IX. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

1. Zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb a zariadenia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

1.1 Nemocnice, liečebné a ošetrovacie ústavy	700 litrov.lôžko ⁻¹ .deň ⁻¹
1.2 Liečebne TBC, psychiatrické, detské odborné liečebne	600 litrov.lôžko ⁻¹ .deň ⁻¹
1.3 Ambulancie	40 litrov.ošetrovanie ⁻¹
1.4 Jasle	120 litrov.dieťa ⁻¹ .deň ⁻¹
1.5 Špecializovaná samostatná skupina pre deti od narodenia do troch rokov veku v detskom domove	300 litrov.dieťa ⁻¹ .deň ⁻¹
1.6 Ozdravovne	250 litrov.lôžko ⁻¹ .deň ⁻¹
1.7 Záchranne stanice	80 litrov.zamestnanec ⁻¹ .deň ⁻¹
1.8 Zariadenia sociálnych služieb a zariadenia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	500 litrov.lôžko ⁻¹ .deň ⁻¹
1.9 Lekárne	100 litrov.zamestnanec ⁻¹ .deň ⁻¹

2. Kúpeľné zariadenia

2.1 S prírodnými liečivými zdrojmi vody	800 litrov.lôžko ⁻¹ .deň ⁻¹
2.2 Bez prírodných liečivých zdrojov vody (včítane všetkých pridružených prevádzok z toho čiastkové špecifické potreby:	1 100 litrov.lôžko ⁻¹ .deň ⁻¹
2.3 Kúpeľné ubytovacie objekty s vaňovým kúpeľom pri 50 až 100 % izieb (včítane stravovacieho komplexu)	500 litrov.lôžko ⁻¹ .deň ⁻¹
2.4 Kúpeľné ubytovacie objekty s vaňovým kúpeľom pri menej ako 50 % izieb, prípadne so sprchami (včítane stravovacej prevádzky a vyšetrovacieho komplexu)	300 litrov.lôžko ⁻¹ .deň ⁻¹
2.5 Vaňový kúpeľ – liečebný, očistný (vlastná potreba)	300 litrov.procedúra ⁻¹
2.6 Vaňový kúpeľ detský	200 litrov.procedúra ⁻¹
2.7 Peloidný kúpeľ (rašelinový slatinový – bez očistného kúpeľa alebo sprchy)	200 litrov.procedúra ⁻¹
2.8 Podvodná masáž	700 – 1 000 litrov.procedúra ⁻¹
2.9 Vírivý kúpeľ celkový (Hubbardov kúpeľ)	1 200 – 1 700 litrov.procedúra ⁻¹
2.10 Podvodný črevný kúpeľ (včítane pridruženej hygienickej potreby vody – bez potreby liečivej vody)	350 litrov.procedúra ⁻¹
2.11 Potreba prevádzkovej vody pre vaňové balneáčne súbory – body 2.5. až 2.10 vrátane potreby vody pre hygienické zariadenia, potreby vody pre kúpeľný personál, potreby vody na upratovanie	100 – 120 litrov.procedúra ⁻¹
2.12 Vírivý kúpeľ horných končatín	120 litrov.procedúra ⁻¹
2.13 Vírivý kúpeľ dolných končatín	300 litrov.procedúra ⁻¹
2.14 Striedavý nožný kúpeľ	200 litrov.procedúra ⁻¹
2.16 Hauffeho kúpeľ	70 litrov.procedúra ⁻¹
2.17 štvorkomorový hydrogalvanický kúpeľ	90 litrov.procedúra ⁻¹
2.18 Vodoliečebná katedra	350 litrov.procedúra ⁻¹
2.19 Vodoliečebná sprcha	150 litrov.procedúra ⁻¹
2.20 Kaplnková sprcha	300 litrov.procedúra ⁻¹
2.21 Črevný výplach vrátane pridruženej hygienickej potreby vody – bez potreby liečivej vody	1 000 litrov.zaraďovacia jednotka ⁻¹ .zmena ⁻¹
2.22 Ústna irigácia a inhalácia bez potreby liečivej vody	1 200 litrov.zaraďovacia jednotka ⁻¹ .zmena ⁻¹
2.23 Liečebné bazény	individuálna kalkulácia potreby vody

3. Plniarne minerálnych vôd

Potreba pitnej vody	5 – 7 litrov. liter ⁻¹ naplnenej minerál. vody
---------------------	---

X. Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárske stroje	50 litrov.stroj ⁻¹ .deň ⁻¹
-------------------------	--

XI. Železnice

železničné objekty na cestujúceho	2 litre.osoba ⁻¹
Železničné objekty na zamestnanca	60 litrov.zamestnanec ⁻¹ .deň ⁻¹
Umývanie miestností	3 litre. m ² .deň ⁻¹
Vonkajšie umývanie skriň osobných vozňov	70 litrov.vozeň ⁻¹ .deň ⁻¹
	1 400 litrov.umytie skrine ⁻¹ 1-krát za 3 týždne
Vonkajšie umývanie okien osobných vozňov	25 litrov.vozeň ⁻¹ .deň ⁻¹
	500 litrov.umytie ⁻¹ okien vozňa 1-krát za 3 týždne
Čistenie cisternových (nádržkových) vozňov	12 litrov.vozeň ⁻¹ .deň ⁻¹

Vzhľadom na rôznosť potrieb vody pre jednotlivé zariadenia vybavenosti treba uvedené druhy potrieb a špecifickej potreby vody považovať za vzorové.

Ak sa vyskytujú druhy potreby vody a pracoviská, ktoré nie sú uvedené v tejto prílohe, vyčíslí sa potreba vody podľa pracoviska obdobného charakteru.

Nie sú uvedené zariadenia, pri ktorých sa potreba vody určuje individuálne, napríklad pre zábavné parky, hygienické stanice, veľké fotografické laboratóriá.

V údajoch nie je uvedená potreba vody pre klimatizované objekty. Potreba vody pre klimatizované objekty sa určuje individuálne podľa použitého systému klimatizácie.